



Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 047229

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujících zkušebních postupů:

- statický součinitel tření**

ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky. Stanovení protiskluznosti (zařídění podle nejnižší dosažené hodnoty)
Z uvedené normy pro keramické obkladové prvky byly použity zkušební postupy stanovení protiskluznosti, které jsou uplatnitelné i pro jiné podlahové krytiny.

Výrobek: syntetická podlahovina COMFLOOR PM/PC s křemenným plnivem se strukturním povrchem

Výrobce: COMING PLUS a.s., Nad Kamínkou 1267, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

Zakázka: Z030120324

Dosažené hodnoty a doporučené použití:

označení	Statický součinitel tření	Statický součinitel tření
	za sucha	za vlhka
COMFLOOR PM/PC	1,04	0,84

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030–042517.

Zkoušená syntetická podlahovina **odpovídá požadavkům** uvedeným v čl. 4.17 **ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení ve smyslu Vyhlášky o technických požadavcích na výrobky č. 268/2009 Sb.** §21 (2), (3) pro podlahy všech bytových a pobytových místností, které musí splňovat součinitel tření nejméně 0,3 a rovněž odpovídají požadavkům pro podlahy u částí staveb užívaných veřejností, které musí splňovat součinitel tření nejméně 0,5

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 30. září 2014**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 17. září 2012



Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.